

АКТ № 324

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги**
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции
или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование
в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

**Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №95
Калининского района Санкт-Петербурга
(ГБОУ лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга)**

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктур (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный
акт): **195256, г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 14, корпус 4, литер А**

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание **4** этажа, **4.122,6** кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **11.880** кв.м.

Объект культурного наследия: _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Оперативное управление

Арендодатель (наименование организации): _____

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): **Государственная**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,
муниципальная): **Муниципальная**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Отдел образования Калининского
района Санкт-Петербурга.**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): **образование**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **осуществление образовательной
деятельности по образовательным программам**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день,
вместимость, пропускная способность): **796 учащихся в день**

Форма способа оказания услуг (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к
месту предоставления услуги, на дому, дистанционно**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного
возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети**

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа
на Объект (О - инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, К – инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями
слуха, У - инвалиды с нарушением интеллекта): **К, О, С, Г, У.**

Мы, нижеподписавшиеся,

директор ГБОУ лицей № 95 Калининского района Санкт – Петербурга Сидорова Наталья Анатольевна и Представитель общественного объединения инвалидов МРОО «АВИП», Лазарев Евгений Александрович, действующий на основании доверенности №23/06 от 06.06.2017 г., с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, то собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение: *да (соответствуют для К, О, С, Г, У/ соответствует для К, О, С, Г, У / не соответствуют, для К, О, С, Г, У) / нет.*

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: *нет*
2. Пандус стационарный наружный**: *нет*
3. Пандус стационарный внутренний**: *нет*
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: *нет*
5. Наружная лестница входной зоны: *да (соответствует О,Г,У, не соответствует для С)*
6. Внутренняя лестница входной зоны: *нет*
7. Поручни наружные входной зоны *да (не соответствуют О, С, Г, У)*
8. Поручни внутренние входной зоны: *нет*
9. Дверные проемы входной зоны****: *да (не соответствуют О, С, Г, У)*
10. Подъемные платформы наружные: *нет*
11. Подъемные платформы внутренние: *нет*
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): *да (соответствуют К, О, Г, У, не соответствует для С)*
13. Лифт пассажирский: *нет*
14. Лифт грузовой: *нет*
15. Мобильные лестничные подъемники: *нет*
16. Санитарно-гигиенические помещения: *да (соответствует для Г, У, не соответствует для О, К, С)*
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов *К,О,С,Г,У : нет*
 - 17.1. тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: *нет*
 - 17.2. дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: *нет*
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: *нет*
 - 17.3. дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: *нет*

17.4. наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: *нет*

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: *да*

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: *да*.

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

Объект, ГБОУ лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга по адресу ул. Верности, д. 14, корпус 4, литер А недоступен для инвалидов на кресле-коляске в качестве посетителя до его реконструкции или капитального ремонта, (приобретения ТСР), принят альтернативный вариант предоставлению услуги (на дому, дистанционно), информация отражена на официальном сайте учреждения <http://www.lyceum95.ru>.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения *Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №95 Калининского района Санкт-Петербурга*, расположенного по адресу: *195256, г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 14, корпус 4, литер А* и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры К, О, С, Г, У	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1	К, О, С, Г, У	Территория школы, прилегающая к объекту, огорожена, на входной зоне имеется калитка, всегда открыта в рабочее время. Рядом с калиткой, вывешена табличка с номером телефона на контрастном фоне, для вызова сотрудника организации и оказания помощи инвалиду (сопровождении до места оказания услуги), включая допуск на объект сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и инвалидов с нарушениями зрения, использующих собак-проводников, при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н). Пути движения по территории имеют неровные участки асфальта, частично доступно, достаточно места для маневрирования на кресле-коляске. Сопровождение по необходимости. Телефон для помощи +7(812) 535-17-96	
1.2	К, О, С, Г, У	Приказом № 74-Б от 05.04.2016 г. назначены ответственные сотрудники за сопровождение инвалидов по территории к главному входу, до места предоставления услуги. Ответственные за сопровождение сотрудники: Андреева Т. В., Русакова Н. М. Назначен ответственный сотрудник за сопровождение инвалидов от	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г. Инструкция

		главного входа по путям перемещения внутри здания до места предоставления услуги. Ответственные за сопровождение сотрудники: Русакова Н. М. Проведен инструктаж в соответствии с приказом № 74-Б от 05.04.2016г. и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о проведении инструктажа в отношении выше указанных сотрудников отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен 05.04.2016 г.) Телефон для помощи +7(812) 535-17-96 Приказом № 74-Б от 05.04.2016г. назначены ответственные сотрудники за проведения инструктажа: Михайлова С. Г., Панкова Т. Д.	№1 к приказу № 74-Б от 05.04.2016г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1	К, О, С, Г, У	У наружного лестничного марша установлена кнопка для вызова сотрудника и оказания помощи инвалиду в сопровождении до места предоставления услуги.	
2.2	К	Недоступно для инвалидов на кресле-коляске до реконструкции или капитального ремонта входного узла школы.	
2.3	О, С, Г, У	Наружная лестница и поручни частично доступны для категорий инвалидов. У входной двери имеется порог. Помощь в сопровождении по требованию.	
2.4	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно пункту п.1.2	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г. Инструкция №1 к приказу № 74-Б от 05.04.2016 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1	К	Здание школы не предназначено для посещения и обслуживания инвалидов на кресле-коляске до его реконструкции или капитального ремонта.	
3.2	С	Пути перемещения внутри здания только с сопровождением, здание не адаптировано для слепых.	
3.3	О, Г, У	Пути перемещения внутри здания (коридоры, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, пути эвакуации) частично доступны для инвалидов. Сопровождение по требованию.	
3.4	О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно пункту п.1.2	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г. Инструкция №1 к приказу № 74-Б от 05.04.2016г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1	О, С, Г, У	Место предоставление услуг для инвалидов и МГН для посещения организовано на первом этаже школы в сопровождении сотрудника.	
4.2	К, С	Предоставление услуги обучения по месту жительства (на дому), дистанционно, для инвалидов организовано в соответствии с приказом (при предоставлении соответствующих документов). Ответственные сотрудники за организацию образовательной услуги: Михайлова С. Г., Панкова Т. Д.	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные	

		и душевые кабины)	
5.1	О, С, Г, У	На первом этаже здания расположен санузел, частично доступен. Сопровождение по требованию.	
5.2	С	Туалетная комната не адаптирована для посещения слепых. Сопровождение по требованию.	
5.3	О, С, Г, У	Приказом № 74-Б от 05.04.2016 г., согласно инструкции №1 от 05.04.2016г. оказать помощь инвалиду при выполнении действий самообслуживания.	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г. Инструкция №1 к приказу № 74-Б от 05.04.2016 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственного сотрудника: Приказ № 74-Б от 05.04.2016г. пункт 3 Андреева Т. В.	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г.
6.2	К, О, С, Г, У	На официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о предоставляемых услугах, о доступности для инвалидов на объекте сайт: (http://www.lyceum95.ru): - на главной странице версия для слабовидящих - контактная информация; - порядка получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, в том числе с указанием наличия (отсутствия) парковки для автотранспорта инвалидов; - информация о путях движения к ОСИ от остановок наземного пассажирского транспорта, схема; - информация для каких категорий инвалидов предоставляются услуги на объекте, расписанные по зонам; - наличие или отсутствие санитарно-гигиенического помещения, условия его доступности. - памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала.	
6.3	К, О, С, Г, У	Издан приказ о назначении ответственного сотрудника отобразить информацию об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг в учреждении, на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Ответственный сотрудник: Хатеновская Н. В.	Приказ № 74-Б от 05.04.2016 г. Инструкция №2 к приказу № 74-Б от 05.04.2016 г.
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к Объекту	
7.1	К, О, С, Г, У	Ближайшие к ГБОУ лицей № 95 остановки общественного транспорта находятся по адресу: проспект Науки, 45: трамваи № 9, 38, 57. 1. Расстояние от остановок общественного транспорта до лицея № 95 равно 450 метров. 2. Время движения пешком 6 минут. 3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути. 4. Перекрестки регулируемые, оборудованы таймером. 5. На пути следования от остановок общественного транспорта есть занижение бордюра, для удобства инвалидов передвигающихся на креслах колясках (они все сделаны с учётом нормативов, препятствий для движения НЕТ).	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1	К, О	Отсутствует.	

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия. В графе 3 на момент осмотра необходимо указать конкретные мероприятия применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается в случае необходимости его применения хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно издание одного приказа, который будет охватывать организационными мероприятиями все категории инвалидов и все зоны Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности для инвалидов предоставления услуги на Объекте, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНИП, СП, ГОСТ):

- 1) Подготовить документы для обращения в администрацию района для обустройства парковочного места для инвалидов согласно нормам (3.6м*6м) СП.59.13330.2012. Оборудовать парковочное место информационным дорожным знаком 6.4 «Место стоянки» с табличкой 8.17 «Инвалиды».
- 2) Установить поручни входной зоны согласно нормам правил ГОСТ 51261-99. Занизить все пороги входной зоны дверных проемов СП.59.13330.2012.
- 3) Установить информацию по территории учреждения, визуальная, тактильная со шрифтом Брайля, согласно СП.59.13330.2012.
- 4) Рассмотреть возможность оборудования санитарно-гигиенического помещения для инвалидов согласно СП.59.13330.2012, пункт 5.3.

Подпись руководителя Объекта
или доверенного лица



Сидорова Н. А./

08.06.2017 г.

Подпись руководителя общественного
объединения инвалидов
или доверенного лица



/Лазарев Е. А./

08.06.2017 г.